

Фактические показатели надежности и энергоэффективности по МУП «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области»

Показатели	2018 год	2019 год	2020 год
количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	0	0	0
количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	0	0	0
удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	166,06	152,77	145,68
отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м ²	1,7	1,66	1,81
отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (вода), тонн/м ²	2,13	3,15	2,2
отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (пар), тонн/м ²	-	-	-
величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал	6311	6148	6726
величина технологических потерь при передаче теплоносителя (вода) по тепловым сетям, тонн	7882	11663	8369
величина технологических потерь при передаче теплоносителя (пар) по тепловым сетям, тонн			

Директор



Бигвава Р.Г.

От. исп. Нищенко Н.А